

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

по делу об административном правонарушении и назначении административного наказания
« 26 » апреля 2018г.
(дата рассмотрения дела)

г. Колпашево, Колпашевского района
(место рассмотрения город, село, район)

Главный государственный инспектор Колпашевского района по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

подполковник внутренней службы Фальков Павел Константинович
рассмотрев протокол об административном правонарушении

(постановление прокурора о возбуждении административного дела) в присутствии помощника
Колпашевского городского прокурора, юриста 1-го класса Малащука А.А.
(ненужное зачеркнуть)

от « 11 » апреля 2018 г. № 20 и материалы дела на
юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Культуры и досуга»
(полное наименование и правовой статус юридического лица)

находящееся по адресу: 636460; Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, 21.
(юридический адрес)

тел. (факс) (3822) 903-500; ((3822) 903-504), зарегистрированное Межрайонная инспекция ФНС № 4
Томской области, ОГРН 1047000418057; инн 7007007946
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо, номер регистрационного свидетельства)

в присутствии законного представителя юридического лица Ивченко Марины Андреевны
владеющего русским языком,

О месте и времени рассмотрения административного дела уведомлена 20.04.2018г.

(в случае отсутствия представителя: указать данные о надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, и отсутствии данных о причине неявки, отсутствии ходатайств об отложении рассмотрения дела)

УСТАНОВИЛ: «05» апреля 20 18 года в «11» часов «30» мин в зданиях МБУ «Центр культуры и досуга» по
адресам: Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 21; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушены требования законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

При проведении проверки здания по адресу: ул. Кирова, д.21, г. Колпашево выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

1) Согласно подпункту «а» пункта 42 Правил запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

В нарушение данной нормы допускается эксплуатация электропроводов, питающих акустические колонки (динамики) в танцевальном зале на 2-ом этаже с нарушением изоляции, также допускается эксплуатация электропроводов, питающих акустические системы, освещение и иллюминацию над сценой в холле 1-го этажа с нарушением изоляции.

2) Согласно пункту 4.4.1. «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

В нарушение данной нормы допускается эксплуатация огнетушителей пятилетний срок перезарядки которых истек.

3) Согласно подпункту «ж» пункта 23 Правил на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

Допускается размещение у дверей эвакуационного выхода из зрительного зала ведущего непосредственно наружу сгораемых декораций и оборудования.

4) Согласно подпункту «в» пункта 42 Правил запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В нарушение данной нормы допускается эксплуатация электрической лампы освещения без колпака (рассеивателя) предусмотренного изготовителем над входным проемом в помещении кармана сценической коробки.

5) Согласно пункту 57 Правил руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, расположенному в левой части сценической коробки.

6) Согласно пункту 4.2.7 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

В нарушение данной нормы допускается установка порошкового огнетушителя с порядковым номером № 14 в коридоре подвального этажа на полу без фиксации от опрокидывания при случайном воздействии.

7) Согласно подпункту «б» пункта 36 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В нарушение данной нормы допускается размещение декораций в коридоре внутри подвального этажа.

8) Согласно пункту 6.28 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» в полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

В нарушение данной нормы в коридоре на путях эвакуации внутри подвального этажа допускается перепад высот менее 45 см. не компенсированный пандусом с уклоном 1:6 или лестничным маршем с числом ступеней не менее 3-х, лестничный марш, расположенный на 1-ом этаже, ведущий в подвал имеет высоту более 45 см. при этом не имеет перил.

9) Согласно подпункту «ж» пункта 23 Правил на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

В нарушение данной нормы в коридоре 2-го этажа и лестничной клетке ведущих в помещении кинопроекторной допускается размещение горючих материалов (бумаги), а также различных предметов и оборудования.

10) Согласно пункту 109 Правил запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.

В нарушение данной нормы допускается размещение в пределах сценической коробки декораций и сценического оборудования предназначенных более чем для 2-х спектаклей.

11) Согласно пункту 3.4. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования

пожарной безопасности», утвержденному Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

В нарушение данной нормы соединительные линии приборов системы оповещения и управления эвакуацией не имеют автоматического контроля работоспособности.

12) Согласно пункту 13.15.2 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденной Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.

В нарушение данной нормы шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают бесперывный автоматический контроль их исправности по всей протяженности.

13) Согласно пункту 14.1 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденной Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

В нарушение данной нормы формирование сигнала оповещения (СОУЭ) допускается при срабатывании только одного пожарного извещателя без применения оборудования производящего анализ физических факторов пожара и (или) динамики их изменений, а также контроля собственного технического состояния (например, запыленности). В данном случае формирование сигнала оповещения должно обеспечиваться при срабатывании не менее 2-х извещателей включенных по логической схеме «И».

14) Согласно пункту 55 Правил руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение данной нормы отсутствуют акты проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов), которые должны проводится не реже 2-х раз в год (весной и осенью).

При проведении проверки здания по адресу: ул.Гоголя, д.87, г.Колпашево выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

1) Согласно пункту 55 Правил руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение данной нормы пожарный кран в помещении коридора 2-го этажа находится в неработоспособном состоянии.

2) Согласно пункту 4.2.7 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

В нарушение данной нормы верх огнетушителя, установленного у эвакуационного выхода с балкона расположенного над зрительным залом располагается на высоте более 1,5м. от уровня пола.

3) Согласно пунктам 61,63 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их

работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

Допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации со снятым из посадочного места дымовым извещателем расположенном на лестничной площадке 2-го этажа, при этом в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации работником ЧОП «Аргус» Бендик А.В. 23.03.2018г. поставлена отметка о проведении технического обслуживания, исправности и работоспособности автоматической пожарной сигнализации и сдачи ее заказчику.

4) Согласно подпункту «ж» пункта 23 Правил на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

В нарушение данной нормы допускается размещение у дверей эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из помещений расположенных на втором этаже сгораемых декораций, оборудования и древесины.

5) Согласно пункту 6.27 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В нарушение данной нормы лестничный марш расположенный на 1-ом этаже ведущий со сцены в смежные помещения имеет высоту более 45 см. (0,74м.) при этом не имеет перил.

6) Согласно пункту 109 Правил запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.

В нарушение данной нормы допускается размещение в пределах сценической коробки декораций и сценического оборудования предназначенных более чем для 2-х спектаклей.

7) Согласно пункту 109 Правил запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.

В нарушение данной нормы допускается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества рабочих площадках (галереях) сценической коробки.

8) Согласно пункту 3.4. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденному Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

В нарушение данной нормы соединительные линии приборов системы оповещения и управления эвакуацией не имеют автоматического контроля работоспособности.

9) Согласно пункту 13.15.2 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденной Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.

В нарушение данной нормы шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают непрерывный автоматический контроль их исправности по всей протяженности.

10) Согласно пункту 14.1 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденной Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

В нарушение данной нормы формирование сигнала оповещения (СОУЭ) допускается при срабатывании только одного пожарного извещателя без применения оборудования производящего анализ физических факторов пожара и (или) динамики их изменений, а также контроля собственного технического состояния (например, запыленности). В данном случае формирование сигнала оповещения должно обеспечиваться при срабатывании не менее 2-х извещателей включенных по логической схеме «И».

11) Согласно пункту 55 Правил руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение данной нормы отсутствуют акты проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов), которые должны проводится не реже 2-х раз в год (весной и осенью).

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное: ст. 20.4 ч. 1

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» несёт ответственность за нарушение требований пожарной безопасности как 1) собственник имущества, 2) лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, другое

(при привлечении нужно отметить, копии прилагаются к делу)

Установил, что у юридического лица Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга»

(наименование юр. лица и адрес)

имелась возможность для соблюдения правил и норм, но им не были приняты все зависящие от них меры по их соблюдению в соответствии со ст. 2.1 ч. 2 КоАП РФ.

Ходатайств со стороны законного представителя юр. лица, привлекаемого к административной ответственности не заявлялось,

в том числе об

при заявлении ходатайства заполнить: какие и на какой стадии

отложении рассмотрения дела

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1 ч. 3, 23.34 п. 1 ч. 1 29.9, ч. 1.3, 5 29.10 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание признание вины в нарушении требований пожарной безопасности

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства; при их отсутствии: обстоятельств смягчающих или отягчающих не установлено)

учитывая характер совершённого правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» виновным в совершении административного

(наименование юридического лица)

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об (статья КоАП РФ)

административных правонарушений в соответствии с частями 3.2 и 3.3 ст. 4.1. (При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи) КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

(указывается вид административного наказания: размер штрафа в рублях)

2. Объявить, что он (а) и иные лица (ст. 25.1-25.5 КоАП РФ) в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу Главному государственному инспектору Томской области по пожарному надзору по адресу: 634057 г. Томск, пр. Мира, 26 либо в суд по месту рассмотрения дела по адресу: 636460; г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 5

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и адрес его нахождения)

Постановление вступает в силу в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ 06 мая 2018 года.

(дата)

3. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в добровольном порядке не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении указанного срока, должностное лицо направляет материалы дела судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в принудительном порядке и составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренной частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ (наложение штрафа в 2-х кратном размере, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов). Срок предъявления к исполнению: два года со дня вступления в законную силу.

4. Сумма административного штрафа вносится в банк и подлежит зачислению на счет федерального казначейства по прилагаемым реквизитам для заполнения платёжного документа:

Наименование получателя платежа: УФК по Томской области (ГУ МЧС РФ по ТО)

ИНН:

КПП администратора:

Код ОКATO:

Номер счёта получателя платежа:

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области

БИК:

Код бюджетной классификации:

5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы

(общая сумма расходов прописью)

направленной на

(перечень выплат свидетелям, понятым специалистам, экспертам или переводчикам, расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств) отнести на счёт бюджета. (федеральный или местный)

6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы - являющиеся вещественными доказательствами, (перечень изъятых документов, находящихся в деле)

(принятое решение: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) вещи -

(перечень изъятых вещей, приобщённых к делу, принятое решение: возвращение законному владельцу)

М.П.

П.К. Фальков

г. Колпашево, ул. Кирпичная, 72/1

(подпись лица, вынесшего постановление)

(расшифровка подписи)

(адрес органа ГПН)

Копию постановления получил: «26» 04 2018 г.

(дата вручения)

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление)

Ивченко К.А.

(ФИО)

(дата, подпись потерпевшего)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена (в случае рассмотрения дела в отсутствие лица, привлекаемого к адм. ответствен. - 3-х суток)

« 20 » г.

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 8(3912) 98-55-47 ГУ МЧС РОССИИ ПО ТО 8 (3822) 69-99-99

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа:

« 20 » г.

(отметка о неуплате штрафа ставится в случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа)

Отметка об исполнении постановления: Постановление № от « 20 » г. исполнено

« 20 » года (дата и номер финансового документа)